

Minimálny povinný rozsah protokolu o vykonaní funkčnej skúšky vydávanom podľa § 5 ods. 7 zákona č. 309/2009 Z. z.

Protokol o funkčnej skúške musí minimálne obsahovať:

- a) údaje o žiadateľovi, prípadne o výrobcovi elektriny alebo prevádzkovateľovi zariadenia na uskladňovanie elektriny,
- b) dátum nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia alebo dátum ohlásenia drobnej stavby v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,
- c) údaje o vykonaní odbornej prehliadky a odbornej skúšky vyhradených technických zariadení s uvedením dátumu vykonania skúšky, mena pracovníka, ktorý odbornú prehliadku a odbornú skúšku vykonal a jeho identifikačného čísla,
- d) výsledky funkčnej skúšky
 - i. nastavenia sieťových ochrán,
 - ii. činnosť ochrán,
 - iii. meranie, podmienky pre spínanie, kompenzácia účinníka,
 - iv. dátové pripojenie,
- e) požiadavky a pripomienky k funkčným skúškam zo strany PDS,
- f) celkové zhodnotenie možnosti pripojenia zariadenia na výrobu elektriny alebo zariadenia na uskladňovanie elektriny na základe vykonaných funkčných skúšok,
- g) miesto, dátum a čas úspešného vykonania – ukončenia funkčnej skúšky,
- h) dátum, mená a priezviská, podpisy zodpovedných osôb,
- i) výrok: “protokol o vykonaní funkčnej skúšky nadobúda právoplatnosť dňom...[dátum úspešného vykonania – ukončenia funkčnej skúšky]....”,